


**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI VÂLCEA**

 **Se aprobă,
Director executiv**

Avizat,

Director executiv adjunct economic

CAIET DE SARCINI

I INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumirea autorității contractante: *Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea*

I.2. Denumirea achiziției: *Cazane de apă caldă cu montaj*

I.3. Amplasament: *Cele doua cazane se vor monta la Centrul de Recuperare și Reabilitare nr 1 Băbeni .*

Centrul de Recuperare și Reabilitare nr. 1 Babeni se afla în orasul Babeni, str. Calea lui Traian 124 .

II Cerinte :

Se vor demonta actualele cazane de apă caldă, se vor monta , pe același amplasament noile cazane , se vor realiza racordurile la apă , incalzire, apa caldă și gaz metan , se vor realiza probele de funcționare precum și punerea in funcțiune .

Pentru montare, se va tine seama de faptul ca :

- instalatia de distribuire a agentului termic si a apei calde este de la CRRN 1 Babeni este din PPR , d= 2", fiind necesare : teava racord din PPR

-15 ml, diverse fittinguri (coturi, t-euri, mufe, reductii) intr-un numar de 12 buc , diverse garnituri , toate acestea fiind asigurate de executant ;

- de asemenea, executantul va asigura și racordarea la instalatia de gaz metan , de la conducta de alimentare la arzatorul fiecarui cazan, distanta fiind de aprox. 0,60 m

- totodata, executantul va asigura și racordarea la tabloul de alimentare cu energie electrica pentru fiecare cazan precum și montarea racordurilor la cosul de evacuare .

Unitatea care va realiza montarea și punerea în funcțiune trebuie sa prezinte autorizare ISCIR conform prescripții PT A1 2010 [Capitolul II (instalarea si montarea aparatelor) , sectiunea 1 , sectiunea 2 , sectiunea 3 , Capitolul III (punerea in funcțiune a aparatelor si admiterea funcționarii) , sectiunea 1 , sectiunea 2 ,sectiunea 3 , sectiunea 5] pentru echipamente cu $P < 400KW$.

Oferta pentru cele doua cazane de apa calda , în conformitate cu cerințele din fișa tehnică nr. 1 anexată prezentului caiet de sarcini .

Intocmit : Cotruță Horia



Beneficiar: DGASPC Valcea

Obiectul: **Procurare echipamente cu montaj**

Fișa tehnica nr. 1

Echipamentul : - Cazan apa calda: 2 buc. CRRN 1 Babeni

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice	Producatorul		
0	1	2	3		
1. Parametrii tehnici si functionali Cazan apa calda din otel de pardoseala, incalzire si apa calda menajera , boiler încorporat , 'tank in tank' , cu arzator gaz metan , P= 55 KW					
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Randament >92 % , debit apa calda menajera (la40*) > 350 l/10 min , vas expansiune , clapeta antiretur , termostat de comanda , control automat lipsa gaz , alimentare energie electrica 220 V , supapa siguranta , purjare					
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante În conformitate cu cerințele prevazute în Prescripțiile ISCIR PT A 1-2010 privind condițiile și cerințele tehnice pentru instalarea și montarea aparatelor de incalzit cu P < 70 kw ;					
4. Conditii de garantie si postgarantie Firma care livreaza și monteaza respectivele echipamente va oferi o garanție de minim 2 ani					
5. Alte conditii cu caracter tehnic Caracteristici de racordare : apa calda 3/4 " , incalzire 1" , racord flexibil cos evacuare pentru fiecare cazan in parte ;					